

MATERIAL	VETVA A "KONOPISKO" PVC OSMA KGEM SN 4 ML
DĽŽKA, SKLON ‰	379,4 m, 1,8 ‰
POŽADOVANÝ PRIETOK	8,3 l/s
MAXIMÁLNY PRIETOK, RÝCHLOSŤ	37,17 l/s, v= 0,706 m/s


Sada číslo: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÚSPEŠNÝ STAVEBNÝ JE ORIGINÁL JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODĽA §24 ; ODOS. 2 ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant	autor stavby	vypracoval	
doc.Ing. Danka Kováčiková, PhD.	doc.Ing. Danka Kováčiková, PhD. Ing. Branislav Rozman	Ing. Branislav Rozman	

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
822 02 KRAKOVANY

investor	
profesia	
stupeň	
dátum	
formát	
mierka	1:100
číslo	03



VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA VODOVODNÉ POTRUBIE + KANALIZAČNÉ POTRUBIE V 1 RYHE

MATERIAL	VETVA B "KONOPISKO" PVC OSMA KGEM SN 4 ML
DĽŽKA, SKLON ‰	130,36 m, 2,0 ‰
POŽADOVANÝ PRIETOK	8,3 l/s
MAXIMÁLNY PRIETOK, RÝCHLOSŤ	37,17 l/s, v= 0,706 m/s

Sada číslo: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÚSPEŠNÝ STAVEBNÝ JE ORIGINÁL JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODĽA §24 ; ODOS. 2 ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant	autor stavby	vypracoval	
doc.Ing. Danka Kováčiková, PhD.	doc.Ing. Danka Kováčiková, PhD. Ing. Branislav Rozman	Ing. Branislav Rozman	

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
822 02 KRAKOVANY

investor	
profesia	
stupeň	
dátum	
formát	
mierka	1:100
číslo	04