OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo spisu
OU-TT-OSZP2-2026/002694-017

Trnava
09. 06. 2026

Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „IA 546 Rekonštrukcia vodovodu DN600 od VDJ Vrbové po AŠ Žlkovce - bez úseku časť Plantex“

Výrok

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 60 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení účinnom do 31. 03. 2025 v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

v y d á v a

stavebníkovi: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484

p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „IA 564 Rekonštrukcia vodovodu DN600 od VDJ Vrbové po AŠ Žlkovce - bez úseku časť Plantex“.

Identifikačné údaje

Názov stavby: IA 564 Rekonštrukcia vodovodu DN600 od VDJ Vrbové po AŠ Žlkovce - bez úseku časť Plantex
Druh stavby: rekonštrukcia
Miesto stavby: k. ú. Vrbové, Krakovany, Stráže, Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Horné Dubovany, Ťapkové, Dolné Dubovany, Veľké Kostoľany, Zákostoľany, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce
Okres, kraj: Piešťany, Hlohovec/Trnavský
Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Projektant: AQUATIS, a. s., Jesenského 3175, Trenčín
Rozpočtové náklady: 18 824 967 € bez DPH
Stavba bude umiestnená na pozemkoch s parcelnými číslami

k. ú. Vrbové
12046/9 (KN-E 2048/2, 2047); 12046/8; 12046/14 (KN-E 2046); 12044 (KN-E 2046, 2045); 12044 (KN-E 2045, 2043); 11291/1 (KN-E 2042, 2039, 2038, 2037, 2036, 2035, 2034, 2033, 2032, 2031, 2029, 2030, 1291/1); 11293/1;

11295/4; 1067/3; 1067/6; 1066; 1109; 11412/39; 1163/3; 11412/36; 11412/9 (KN-E 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403/2, 1402/3, 1402/2, 1401/2, 1399/2); 1163/1 (KN-E 1399/1); 1164/2 (KN-E 1399/1, 1398/1, 1397/1, 1396/1, 1395/1, 1393/1, 1392/1, 1391/1, 1390/1, 1389/102, 1389/101, 1388/1, 1387/1,1386/1, 1385/1, 1384/1, 1383/1, 1382/102, 1382/101, 1381/1, 1379/1, 1378/1, 1377/3); 1190/2 (KN-E 1377/1, 1376/102); 1193/7 (KN-E 1376/102, 1376/101, 1375/1, 1374/1, 1373/1, 1372/1, 1371/1, 1370/1, 1340/3, 1341/1, 1346, 1347); 11355/14 (KN-E 1347/2, 1348, 1349).

k. ú. Krakovany - Stráže

391/1; 391/132; 399/1 (KN-E 471, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 434); 398/2 (KN-E 419, 4202, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428); 398/12; 433; 501/1 (KN-E 511/2); 501/3; 501/1 (KN-E 511/2, 510/2, 509/2, 508/2, 507/2, 506/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2, 500/2, 499/2, 498, 497, 496, 495, 494, 535, 534, 533/2, 533/1, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526); 502 (KN-E 512, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513); 473.

k. ú. Trebatice

1432 (KN-E 1432); 1433 (KN-E 1433); 1461/63; 1461/69; 1461/1 (KN-E 1437/2, 1468/2, 1439/2, 1440/1, 1440/2, 1440/3, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449/1, 1450/1, 1451/1,1452/1, 1452/4, 1452/5, 1456/1, 1457/1, 1458/1, 1459/2, 1460/2, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1462/2, 1463/2, 1464/1, 1465/2, 1466/2, 1467/2, 1468/1, 1468/2, 1469/2, 1470/2, 1470/2, 1471/2, 1472/2, 1473/2, 1474/1, 1474/3, 1474/205, 1475/1, 1476/2, 1477/2); 1479/3; 1528/7 (KN-E 1481/2, 1482/1, 1483/2, 1484/2, 1485/2, 1486/1, 1487/2, 1488/2, 1489/2, 1490/2, 1491/2, 1492/2, 1493/2, 1494/2, 1496/2, 1497/2, 1498/2, 1499/2, 1500/2, 1501/2, 1502/2, 1503/2, 1504/2, 1505, 1506/2, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1509/2, 1510/3, 1511/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1515/1, 1516/1, 1517/1, 1517/2, 1519/3, 1520/3, 1521/3, 1522/3, 1523/3, 1524/3, 1525/3, 1526/4, 1527/3, 1528, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545/1, 1546/2, 1547/1, 1548/1, 1549/1, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1553/1, 1554/1, 1555/1, 1556/1, 1557/1, 1558/1, 1559/1, 1560/1, 1561/1, 1562/1, 1563/1, 1564/1, 1565/1, 1566/1, 1567/1, 1568/1, 1569/1, 1570/1, 1570/2, 1570/3, 1571/1, 1572/1, 1573/1, 1574/1, 1575/1, 1575/2, 1576/1, 1577/1, 1578/1, 1579/1, 1580/2); 1590 (KN-E 1590).

k. ú. Borovce

1321; 1330; 1337; 1351; 1398; 1418; 2130; 2128; 2127; 2104; 2111; 2107; 2091; 2090; 2089; 2088; 2087; 2086/3; 2083; 2071; 2067; 2066/1; 2064; 2063.

k. ú. Rakovice

716/1; 717/67 (KN-E 717/67, 787); 821/2 (KN-E 724); 820/7 (KN-E 724); 950/2 (KN-E 724, 723, 722, 789/2, 790/2, 791/2, 792/2, 793/2); 950/29; 950/2 (KN-E 795/2, 796/1, 796/4, 796/5, 797/2, 798/2, 799/2, 800, 801/2, 802/2, 803/2, 804/2, 805/2, 806/2, 807/2, 808/2, 809/2, 810/2, 811/2, 812/2, 813/4, 814/2, 815/2, 816/1, 816/2, 817/2, 818/2, 819/1, 820/2, 821/2, 822/2, 823/2, 824/2, 825/2, 826, 827/1, 827/3, 828/1, 829/2, 830/2, 831/2, 832/2, 833/2, 834/2, 835/1, 836/1, 837/1, 837/2, 838/1, 839/1, 839/2, 840/1, 840/2); 950/33; 950/34 (KN-E 842/1, 843/2, 844/2, 845/4, 845/3, 845/2, 845/1); 950/25; 950/28 (KN-E 894/1, 849/2, 850/2, 851/2, 852/2, 853/2, 854/2, 855/5, 855/1, 856/2, 857/2, 858/2, 859/2, 850/1, 861/2, 862/2, 863/2, 864/2, 865/2, 866/2, 867/1, 868/2, 869/1, 871/2, 878/2); 879/1.

k. ú. Veselé

1720; 1233/74; 1233/73; 1235/2 (KN-E 1233/48, 1233/49, 1233/50, 1233/51); 1701/2; 1227 (KN-E 1227); 1772; 1225/2; 1225/3 (KN-E 1214, 1213, 1212); 1728/2.

k. ú. Horné Dubovany

425/1 (KN-E 421, 420, 419, 418, 417, 446/2, 357, 358, 359, 360, 361/1, 361/2, 362, 363, 364); 369/1; 369/2; 369/1; 394 (KN-E 394); 220/3 (KN-E 183, 182, 181/2, 181/1, 180, 179, 178, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167); 176 (KN-E 176); 155 (KN-E 166); 219/5 (KN-E 166, 165, 164/4, 164/3, 163, 162/2, 162/1, 161, 158/2, 158/1, 157, 154, 177).

k. ú. Ťapkové

247; 205/1 (KN-E 254, 253/2, 253/1, 252, 251, 250/2, 250/1, 249, 248/3, 248/2).

k. ú. Dolné Dubovany

485/1 (KN-E 329, 330/1, 331/2, 332/2, 333/2, 334/2, 335/2, 336/2, 337/2, 337/1, 338/2, 339/2, 340/2, 371/2, 342/2, 343/2, 344/2, 345/2, 346/2, 347/2, 348/2, 349/2, 350/2, 351/2, 352/2, 353/1, 354/2, 355/2, 356/1, 356/2, 357/2, 358/2, 359/2, 360/2, 361/2, 362/1, 362/2, 363/2, 364/2, 365/2, 366/2, 367/2, 368/2, 369/2, 370/2, 371/2, 372/2, 373/1, 373/2, 374/2, 375/2, 376/2); 377/2 (KN-E 377); 539/1 (KN-E 378, 380, 381, 382, 383/2, 384/2, 385/2, 386/2, 387, 388/2, 389/2, 390/2, 391, 392/1, 393/2, 394/1, 394/2, 394/3, 395, 396/2, 397/2).

k. ú. Veľké Kostolany

1527/11 (KN-E 1526, 1525, 1524); 1528; 735/3 (KN-E 738); 735/4 (KN-E 738, 739, 740); 746/2; 746/1; 8/1; 7/1; 6/1; 762; 799/1; 806/2 (KN-E 806/1, 807/1); 806/3 (KN-E 807/1, 816/402, 817/302, 827/3); 1058/1 (KN-E 827/1); 1314/1 (KN-E 827/2, 828/2, 838/2, 839/2, 849/2, 850/2, 851/2, 863/2, 864/2, 877/2, 878/1, 893/2, 894/2, 895/1, 895/2, 905/3, 906/3, 915/4, 916/2, 925/1, 925/2, 926/2, 936/2, 937/2); 806/30 (KN-E 937/2, 947/2, 948/2, 957/2, 958/1, 967/3, 968/1, 977/2, 977/3, 978/1); 1314/1 (KN-E 967/3, 968/1, 977/2, 977/3, 978/1, 988/2, 989/2, 999/1, 999/2, 1000/3, 1009/3, 1009/4, 1010/1, 1010/2, 1020/3, 1021/3, 1034/3, 1035/1, 1045/2, 1046/2, 1057/3, 1058/2, 1068/2, 1069/2, 1070/2, 1082/2, 1083/2, 1093/2, 1094/3,1105/2, 1106/2, 1117/2, 1118/2, 1128/2, 1129/2, 1143/2, 1144/1, 1144/2, 1155/2, 1156/3, 1166/2, 1167/1, 1167/2, 1176/2, 1177/2, 1186/2, 1187/2, 1197/2, 1197/4, 1198/3, 1208/2, 1209/1, 1128/2, 1219/2, 1231/2, 1232/1, 1248/2, 1249/2, 1250/2, 1261/2, 1262/2, 1273/2, 1274/2, 1284/2, 1285/2, 1294/2, 1295/3, 1304/2, 1305/2, 1309/2, 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1313/1, 1313/2, 1313/3); 1314/3; 1314/4; 1314/2 (KN-E 1315/2, 1316/2, 1317).
k. ú. Zakostoľany
223/1 (KN-E 474, 231, 407, 232, 406, 234/1, 233, 228/2, 228/1, 227, 222, 221); 221/10 (KN-E 234/1); 221/11 (KN-E 234/2); 221/3 (KN-E 234/2, 239).
k. ú. Pečeňady
266/2 (KN-E 262, 263, 265, 324/1, 324/2); 267 (KN-E 326); 178/1 (KN-E 180/1, 180/2, 180/3, 180/28, 180/29, 875/2, 875/1); 993 (KN-E 993); 994/4; 994/1 (KN-E 994); 179/12 (KN-E 994).
k. ú. Ratkovce
960/8 (KN-E 809); 960/1 (KN-E 809); 798; 860 (KN-E 808); 796.
k. ú. Žlkovce
1415; 1539 (KN-E 1435/2, 1434/2); 1719; 1679 (KN-E 1434/1, 1431/1, 1430/1, 1427/1, 1426/1, 1423/1, 1422/1, 1419/1, 1418/1).
Stručný popis stavby

Predmetom stavby je rekonštrukcia prívodného vodovodného potrubia z vodojemu Vrbové (2 x 5000 m3) do Žlkoviec, v prevádzkovom poriadku označené ako prívodné potrubie „B“ OC DN600, v km 0,000 - 20,580, okrem vyčleneného úseku cez areál spoločnosti Plantex (km 8,502 - 10,057), ktorý je samostatnou PD.
Prívodné potrubie „B“ OC DN600 slúži na dopravu pitnej vody z vodojemu Vrbové 2x5000 m3 až do Jaslovských Bohuníc a na zásobovanie obcí na trase: Krakovany, Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany, Veľké Kostoľany a Pečeňady. Na prívodné potrubie „B“ nadväzujú trasy privádzačov do Hlohovca, Trnavy a odbočka pre AE Bohunice.

Realizácia uvedenej investície pozostáva:

- z rekonštrukcie jestvujúceho OC potrubia DN600 spočívajúcej v položení nového potrubia z HDPE PE D 560 SDR 11 do blízkosti jestvujúceho OC potrubia,
- vo vhodných úsekoch je nové potrubie HDPE PE 100 D560x50,8, SDR 11 zaťahované do oceľového potrubia OC DN600 (630x10) technológiou Relining,
- súčasťou rekonštrukcie sú nové vzdušníkové a kalníkové (výpustné) šachty a nové odbočkové šachty pre obce po trase s prepojením potrubia na jestvujúce zásobné potrubie,
- súčasťou rekonštrukcie sú nové uzáverové šachty s odbočkami, s osadením sekčných uzáverov (uzáverových klapiek), rekonštrukcia rieši aj výmenu technologického zariadenia v chlórovni Dubovany,
- rekonštrukcia rieši aj prepojenie nového odberného potrubia D560 z vodojemu Vrbové s výtlačným potrubím z vodného zdroja Veľké Orvište do vodojemu Vrbové 2x5000 m3,
- rekonštrukcia rieši v 2. úseku aj výmenu potrubí od manipulačnej komory vodojemu Vrbové po armatúrovú šachtu pod vodojemom, vrátane armatúrovej šachty. Jedná sa o výtlačné potrubie OC DN600 a prívodné potrubie do vodojemu Vrbové 2x400 m3 DN250.

Členenie stavby na stavebné objekty

SO 01.2 Rekonštrukcia vodovodu DN600 - 1. úsek - km 0,000 00 - 2,964 00
SO 01.3 Rekonštrukcia vodovodu DN600 - 2. úsek - km 2,971 50 - 8,502 00
SO 01.4 Rekonštrukcia vodovodu DN600 - 3. úsek - km 10,057 00 - 11,747 50
SO 01.5 Rekonštrukcia vodovodu DN600 - 4. úsek - km 11,747 50 - 15,950 00
SO 01.6 Rekonštrukcia vodovodu DN600 - 5. úsek - km 15,950 00 - 20,580 00

1. úsek - km 0,00 - 2,964 00, dĺžka 2964,0 m
Je od napojenia prívodného potrubia „B“ pred manipulačnou komorou VDJ Vrbové 2x5000 m3 po zrekonštruovanú uzáverovú a odbočkovú šachtu pre obce Krakovany, Ostrov a Veľké Orvište. 1. úsek obsahuje:
Prívodné potrubie „B“
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D560 x 50,8, položené nové potrubie dĺžka 2337,00 m
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D560 x 50,8, Relinig dĺžka 626,00 m

Prepojenie potrubia „B“ s výtlačným potrubím pod VDJ
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 S500 x 45,4 dĺžka 4,8 m

2. úsek - km 2,971 50 - 8,502 00, dĺžka 5530,5 m
Je od napojenia za uzáverovou a odbočkovou šachtou po napojenie na rekonštruovaný úsek riešený v rámci samostatnej PD pre Plantex. 2 úsek obsahuje:

Prívodné potrubie „B“
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D560 x 50,8, položené nové potrubie dĺžka 5530,50 m

Rekonštrukcia potrubí z VDJ Vrbové po armatúrovú šachtu
Výtlačné potrubie
HDPE PE 100 SDR 17, PN 10 D560 x 33,2 dĺžka 21,0 m
Prívodné potrubie do VDJ 2 x 400 m3
HDPE PE 100 SDR 17, PN 10 D250 x 14,8 dĺžka 21,5 m
Obtok VDJ
HDPE PE 100 SDR 17, PN 10 D160 x 9,5 dĺžka 13,0 m

Vzdušníkové šachty - vnútorné rozmery 1,4 x 1,8 m 7 ks
Odbočky k vzdušníkovým šachtám
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D160 x 14,6 dĺžka 14,0 m

Kalníkové (výpustné šachty) - vnútorné rozmery 1,4 x 1,8 m 7 ks
s výustným objektom rozmerov cca 1,0 x 1,5 x 0,85 m
Odbočky ku kalníkovým šachtám a výustnýn objektom
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D225 x 20,5 dĺžka 45,5 m

Uzáverové šachty na odbočkách pre obce - vnútorné rozmery 1,4 x 1,5 m 3 ks
Odbočky k uzáverovým šachtám
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D225 x 20,5 dĺžka 28,8 m

3. úsek - km 10,057 - 11,747 50, dĺžka 1690,5 m
Je od napojenia za zrekonštruovaným úsekom cez Plantex v km 10,057 po chlórovňu Dubovany, vrátane výmeny technologického zariadenia v chlórovni a nevyhnutného zriadenia obtoku chlórovne pred výmnenou. Potrubie sa osadí v otvorenom výkope do blízkosti jestvujúceho potrubia OC DN600. 3. úsek obsahuje:

Prívodné potrubie „B“
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D560 x 50,8, položené nové potrubie dĺžka 1690,5 m

Chlórovňa - rekonštrukcia
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D400 x 36,3 dĺžka 8,0 m
Obtok chlórovne
HDPE PE 100 SDR 17, PN 10 D315x18,7 dĺžka 18,0 m

Vzdušníkové šachty - vnútorné rozmery 1,4 x 1,8 m 2 ks
Odbočky k vzdušníkovým šachtám
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D160 x 14,6 dĺžka 4,0 m

Kalníkové (výpustné šachty) - vnútorné rozmery 1,4 x 1,8 m 2 ks

s výustným objektom rozmerov cca 1,0 x 1,5 x 0,85 m
Odbočky ku kalníkovým šachtám a výustnýn objektom
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D225 x 20,5 dĺžka 16,0 m

Uzáverové šachty na odbočkách pre obce - vnútorné rozmery 1,4 x 1,5 m 1 ks
Odbočky k uzáverovým šachtám
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D225 x 20,5 dĺžka 9,6 m

4. úsek - km 11,474 50 - 15,950 00, dĺžka 4202,5 m
Je od napojenia za zrekonštruovanou chlórovňou Dubovany až po uzáverovú šachtu Zakostoľany, ktorá sa po výstavbe zruší. V predmetnom úseku sa nachádzajú 3 odbočky pre zásobovanie obce Veľké Kostoľany a tiež podchod pod potokom Chtelnička. Pre nevyhnutné zásobovanie a realizáciu zhybky sú pred realizáciou 4. úseku zriadené 3 provizórne obtoky.
4. úsek obsahuje:

Prívodné potrubie „B“
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D560 x 50,8, položené nové potrubie dĺžka 4001,70 m
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D560 x 50,8, Relining dĺžka 176,80 m
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D400x36,3, zhýbka dĺžka 47,30 m
Provizórne obtoky
VK1 HDPE PE 100 SDR 17, PN 10 D16x9,5 dĺžka 30,6 m
VK2 HDPE PE 100 SDR 17, PN 10 D225x13,4 dĺžka 5,1 m
VK3 HDPE PE 100 SDR 17, PN 10 D225x13,4 dĺžka 336,0 m

Vzdušníkové šachty - vnútorné rozmery 1,4 x 1,8 m 4 ks
Odbočky k vzdušníkovým šachtám
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D160 x 14,6 dĺžka 8,0 m

Kalníkové (výpustné šachty) - vnútorné rozmery 1,4 x 1,8 m 3 ks
s výustným objektom rozmerov cca 1,0 x 1,5 x 0,85 m
Odbočky ku kalníkovým šachtám a výustnýn objektom
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D225 x 20,5 dĺžka 36,0 m

Uzáverové šachty na odbočkách pre obce - vnútorné rozmery 1,4 x 1,5 m 1 ks
Odbočky k uzáverovým šachtám
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D225 x 20,5 dĺžka 8,9 m

5. úsek - km 15,950 00 - 20,580 00, dĺžka 4630,00 m
Je od napojenia za uzáverovou šachtou Zakostoľany až po navrhovaný koniec rekonštrukcie v uzáverovej šachte Žlkovce, v ktorej sa potrubie rozdeľuje na DN 600 do Jaslovských Bohuníc a DN600 pre smer Trnava. Vložením uzáveru na jestvujúce potrubie OC DN 600 pre uzáverovú šachtu Pečeňady je možné odstaviť z prevádzky začiatok 5. úseku až po osadený uzáver, čím je možné v úseku kríženia so železničnou vlečkou do AE Bohunice a VTL plynovodu navrhnúť technológiu Relinig. V predmetnom úseku sa nachádzajú 2 veľké uzáverové šachty s odbočkami pre Pečeňady a Ratkovce. 5. úsek obsahuje:

Prívodné potrubie „B“
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D560 x 50,8, položené nové potrubie dĺžka 4527,00 m
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D560 x 50,8, Relining dĺžka 103,00 m

Vzdušníkové šachty - vnútorné rozmery 1,4 x 1,8 m 3 ks
Odbočky k vzdušníkovým šachtám
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D160 x 14,6 dĺžka 8,0 m

Kalníkové (výpustné šachty) - vnútorné rozmery 1,4 x 1,8 m 3 ks
s výustným objektom rozmerov cca 1,0 x 1,5 x 0,85 m
Odbočky ku kalníkovým šachtám a výustnýn objektom

HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D225 x 20,5 dĺžka 38,20 m

Uzáverové šachty na odbočkách pre obce 2 ks
Odbočky k uzáverovým šachtám
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D225 x 20,5 dĺžka 9,7 m
HDPE PE 100 SDR 11, PN 16 D500x45,4 dĺžka 53,5 m

Vlastnícke a užívateľské záležitosti

Stavebník môže uskutočňovať líniovú vodnú stavbu na pozemkoch v k. ú. Vrbové, Krakovany - Stráže, Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Horné Dubovany, Ťapkové, Dolné Dubovany, Veľké Kostoľany, Zákostoľany, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce v zmysle § 139, ods. 1 písmena a) stavebného zákona na základe Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava, v zmysle § 58 ods. 4 stavebného zákona na pozemkoch so spôsobom využitia 22 - pozemok, na ktorom je postavená cesta, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta a chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti a v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona na pozemkoch mimo zastavaného územia obce.

Podmienky povolenia

1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:
SO 01.2 Rekonštrukcia vodovodu DN600 – 1. úsek – km 0,000 00 – 2,964 00
SO 01.3 Rekonštrukcia vodovodu DN600 – 2. úsek – km 2,971 50 – 8,502 00
SO 01.4 Rekonštrukcia vodovodu DN600 – 3. úsek – km 10,057 00 – 11,747 50
SO 01.5 Rekonštrukcia vodovodu DN600 – 4. úsek – km 11,747 50 – 15,950 00
SO 01.6 Rekonštrukcia vodovodu DN600 – 5. úsek – km 15,950 00 – 20,580 00
2. Dodržiavať požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:
SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 4201/2023/2 zo dňa 28. 06. 2024:
Z pohľadu správcu vodných tokov s č. hydrolog. poradia 4-21-10, tok Chtelnička, ID č. 1453, Cintorínsky potok, ID 1494, Lančársky potok, ID č. 1454, Manivier, ID č. 1439 a správcu pozemkov parc. č. 7/1 KN-C, k. ú. Veľké Kostoľany, vodné plochy, LV č. 1445 – SR, č. 1772 KN-C, k. ú. Veselé, vodné plochy, LV č. 193 – SR, č. 1340/3 KN-E, k. ú. Vrbové, vodné plochy, LV č. 3377 – SR, k predloženej PD (Ing. Eva Živčicová, 10/2022) uvádzame nasledovné:
- V súlade s STN 75 2102 požadujeme dodržať pri križovaní, súbežnom trasovaní a samotnej výstavbe ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku Chtelnička v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne a pri drobnom vodnom toku (Cintorínsky potok, Lančársky potok, Manivier) v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom pásme toku nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.
- Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri vodohospodársky významnom vodnom toku – pozemky do 10 m od brehovej čiary obojstranne, pri drobnom vodnom toku – pozemky do 5 m od brehovej čiary obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- S prihliadnutím na miestne podmienky, so spôsobom križovania vodných tokov Chtelnička, Lančársky potok, Cintorínsky potok (parc. č. 1163/1 KN-C, k. ú. Vrbové), Manivier prekopaním a v prípade Cintorínskeho potoka, v mieste parc. č. 1377/1 KN-E, k. ú. Vrbové pretláčaním, súhlasíme.
- Pri križovaní tokov prekopaním žiadame zabezpečiť krytie betónových blokov min. 1,0 m pod zameranou niveletou dna, vo všetkých štyroch prípadoch.
- Situovanie uzáverových šácht priamo v teréne odsúhlasiť s našim úsekovým technikom (p. Jahoda), a to v maximálnej možnej miere čo najďalej od koryta toku.
- Pri križovaní Cintorínskeho potoka pretláčaním zabezpečiť takisto krytie min. 1,0 m pod niveletou dna (pevné dno bez nánosu). Chráničku ako aj pomocné jamy umiestniť za ochranné pásmo toku.
- Miesto križovania vodných tokov vodovodom v teréne označiť.
- Zriadenie výustných objektov v koryte vodných tokov (Chtelnička, Manivier, Lančársky potoka, Cintorínsky potok) vyhotoviť v súlade s STN 75 2102 tak, aby lícovali s profilom vodného toku a aby žiadna ich časť nezasahovala do prietočného profilu. V mieste zriadenia VO a uloženia vodovodného potrubia opevniť obojstranne svah ako aj dno koryta vodných tokov kamennou rovnaninou uloženou do betónového lôžka s vyškárovaním v celej dĺžke zriadenia týchto objektov, t. j. v rozsahu min. 1,5 m od potrubia vodovodu (pred miestom križovania vodovodu

– v smere toku) a min. 1,5 m pred VO (v smere prúdenia vôd v toku) až po úroveň okolitého terénu – brehových línií. Na začiatku a na konci opevnenia zabezpečiť plynulý prechod na existuj. koryto toku so zapusteným betónovým stabilizačným prahom, nevyčnievajúcim do prietočného profilu toku.
- Vykonaná úprava koryta vodných tokov bude plynulo napojená na súčasné koryto vodných tokov. Úpravou vodných tokov nedôjde k zmenšeniu prietočného profilu, v porovnaní so súčasným stavom.
- Úprava koryta vodných tokov (opevnenie svahov ako aj dna), ktorá je predmetom tejto stavby, zostáva v správe a majetku vlastníka vodnej stavby (TAVOS, a. s.).
- Na trvalý zásah do pozemkov v správe SVP, š. p. žiadame uzatvoriť zmluvu (zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena) prostredníctvom nášho oddelenia správy majetku v Piešťanoch (kontaktná osoba: richard.novak@svp.sk), do doby vydania stavebného povolenia na túto stavbu. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š. p.
- Na stavebné práce vykonávané v koryte vodného toku je potrebné podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom stavby a ešte pred jeho schválením príslušným orgánom ochrany pred povodňami (príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP) ho odsúhlasiť s našou organizáciou (Ing. Varga, 033/7764 306). V povodňovom pláne bude podrobne popísaný postup prác pri vykonávaných prácach v koryte toku ako aj spôsob prevedenia prietokov pri týchto prácach.
- Na užívanie resp. trvalú prevádzku vodnej stavby, umiestnenej v koryte toku ste ako vlastník resp. správca stavby povinný vypracovať podľa § 10 ods. 2 písm. d) citovaného zákona povodňový plán zabezpečovacích prác a odsúhlasiť ho s našou organizáciou (Ing. Varga), pred jeho schválením príslušným orgánom ochrany pred povodňami.
- Vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku a v jeho inundačnom území vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
- Pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
- K zahájeniu prác v dotyku s nami spravovaným majetkom prizvať nášho úsekového technika (p. Jahoda, 0903 707 863) a jeho pokyny rešpektovať.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!
- Narušený terén v ochrannom pásme tokov po ukončení prác zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Akékoľvek iné zásahy do koryta tokov a ochranného pásma, ktoré nie sú predmetom PD, budú stavebníkom resp. zhotoviteľom stavby neodkladne uvedené do pôvodného stavu. Vzhľadom na vykonávanie údržby a kosby svahov nesmú tam byť ponechané kamene alebo iný stavebný materiál brániaci bezpečnému výkonu správy na vodnom toku.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Za vzniknuté škody počas stavebných prác ako aj následnej prevádzke stavby prechodom veľkých vôd, správca vodného toku nezodpovedá.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (p. Jahoda) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde bude zástupcovi našej organizácii odovzdané porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, .dxf, .txt), vrátane výkresu skutočného vyhotovenia križovania vodných tokov, zriadenia VO, vrátane úpravy toku s tým súvisiacej, v súradnicovom systéme, a to v papierovej ako aj v digitálnej podobe.
Slovenský pozemkový fond, Bratislava, stanovisko č. SPFS65184/2024/740 zo dňa 09. 01. 2024
Na pozemkoch SR a NV mimo zastavaného územia obce:
• Stavebník na dotknuté pozemky SR a NV bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia podá návrh na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na záznam vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok,
• k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,
• po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Na pozemkoch SR a NV v zastavanom území obce:
• Stavebník na dotknuté pozemky SR a NV bezodkladne do vydania kolaudačného rozhodnutia požiada SPF o zriadenie vecného bremena, ktoré bude následne zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena,
• k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemkov SR a NV,
• po dokončení stavby budú pozemky SR a NV upravené do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu na zriadenie vecného bremena.
Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, vyjadrenie č. 1410-2/342/2023 zo dňa 20. 06. 2023
- križovanie vodovodu so závlahovým potrubím a závlahovým privádzačom realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983 a predloženej projektovej dokumentácie,
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčení trasy závlahového potrubia a závlahového privádzača zástupcu Hydromeliorácie, š. p., dislokované pracovisko Piešťany – kontaktná osoba Ing. Košťál, č. t. 0918 973 725 alebo p. Hanák, t. č. 0905 299 483,
- križovanie vodovodu so závlahovým potrubím a závlahovým privádzačom vykonať ručne,
- prizvať našich pracovníkov k obhliadke pre zasypaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania,
- v prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia a závlahového privádzača, ku ktorému má Hydromeliorácie, š. p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice, vyjadrenie č. 2024/07888/5220/Kol zo dňa 29. 10. 2024
- informovať spoločnosť JAVYS, a. s., minimálne 10 pracovných dní pred realizáciou výkopových prác v blízkosti kanála Manivier za účelom zabezpečenia odberu vzoriek výkopovej zeminy z dôvodu zamedzenia prípadného rozptylu kontaminácie do okolia, resp. do vodného toku Manivier.
Krajský pamiatkový úrad Trnava, rozhodnutie č. KPUTT-2023/8666-6/39676/Grz zo dňa 17. 05. 2023
1. za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území predmetnej stavby zabezpečí stavebník podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 b) pamiatkového zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu podľa nasledovných podmienok:
a) druh výskumu: archeologický
b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať v línii prác stavby „IA 564 Rekonštrukcia vodovodu DN600 od VDJ Vrbové po AŠ Žlkovce – bez úseku Plantex“
c) spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný minimálne v rozsahu zemných prác nasledovne:
Archeologický výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.
2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu určené týmto rozhodnutím,
c) o uzatvorení dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava,
d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,
e) zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie viet v Nitre,
f) výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
3. Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr a hrobov) bude ohlásený KPÚ Trnava.
4. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava.

5. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného/stavebného povolenia pre danú stavbu. KPÚ Trnava požaduje byť informovaný o kolaudačnom konaní.
6. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenia na vyhľadávanie kovov.

Slovak Telekom, a. s. Bratislava, č. 6612427524 zo dňa 03. 10. 2024
• pri výstavbe dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií našej spoločnosti alebo spoločnosti DIGI Slovakia s. r. o.
• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 542/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu
• vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledovnej podmienky:
• stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI Slovakia s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
• v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
• Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
• Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK našej spoločnosti na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
• Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s., a/alebo DIGI Slovakia s. r. o. na povrchu terénu vykoná naša spoločnosť na základe objednávky. Vytýčenie bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal žiadosť o vyjadrenie, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI Slovakia s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom našej spoločnosti povinný zabezpečiť:
ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených našim zamestnancom,
vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia a jej odsúhlasenie
práce súvisiace s preložením sietí je vo vašej lokalite oprávnený vykonávať iba zmluvný partner – Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou toho zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 12129,
overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami,
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na verejnú sieť ST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu našej spoločnosti.
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné konanie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát a poskytnutie elektronických dát nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
SPP - distribúcia, a. s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0852/2024/Ga zo dňa 14. 11. 2024
• pred realizáciou zemných prác a/alebo pre začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk,
• v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenia ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne,
• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D, www.spp-distribucia.sk, najneskôr 3 pracovné dní pred zahájením plánovaných prác; v prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP –D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
• stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
• stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a stredotlakového (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
• pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
• v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne, alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
• vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

• ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, jozef.baran@spp-distribucua.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
• stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
• stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727; nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
• upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12186, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 70210,
• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
• stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
• v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
• v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
Západoslovenská distribučná, a. s., stanovisko zo dňa 17. 04. 2023
- v záujmovom území prichádza k styku s káblovým vedením VN, NN v správe ASD, a. s.; vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, pri realizácii povolených prác nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vrátane uzemňovacej sústavy,
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie,
- stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
- pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení, a to prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberateľ@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.),
- zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení; výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou,
- v prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberateľ@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.).
ORANGE Slovensko, a. s., vyjadrenie č. BA-1161 2023 zo dňa 05. 04. 2023
• dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

• Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektrických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri križení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange Slovensko a. s., vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
1. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedenie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/.
• Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ.
• Dodržiavanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
• Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
• Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
• Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
• Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
• Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, 0907 721 378.
• Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
• Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-PN-OSZP-2022/011042-002 zo dňa 14. 12. 2022
1. Investor je povinný požiadať podľa § 26 ods. 1 vodného zákona o vydanie vodoprávneho povolenia na zrealizovanie vodnej stavby: „REKONŠTRUKCIA VODOVODU DN 600 OD VDJ VRBOVÉ PO AŠ ŽLKOVCE“ príslušný orgán štátnej vodnej správy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja, pretože uvedená vodná stavba zasahuje do dvoch okresov (§ 60 ods. 1 písm. a) bod 2. vodného zákona .
2. K žiadosti o vydanie vodoprávneho povolenia na zrealizovanie vodnej stavby doložiť stanoviská dotknutých orgánov a spoločností, súhlasy vlastníkov nehnuteľnosti, po ktorých sa bude realizovať vodná stavba.
3. Na uskutočnenie stavebných úprav možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom vydaným autorizovanou osobou.
4. Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
5. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
6. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, stanovisko č. OU-PN-OSZP-2023/004399-004 zo dňa 12. 05. 2023
1. Stavbu realizovať podľa predloženého projektu.
2. Pri stavbe je potrebné dôsledne dbať na ochranu povrchových aj podzemných vôd.
3. Stavbou príde k výrubu drevín - krovitých porastov na viacerých úsekoch (v úseku 3, 4 a 5). Výrub drevín v mieste stavby je možné uskutočniť len so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
4. Stavebné povolenie bude možné v zmysle § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny vydať až po obdržaní právoplatného rozhodnutia o výrube drevín. Výrub drevín bude uskutočnený až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pred začatím stavby.

5. Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch, tak aby nedošlo k ich poškodeniu:
• z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne, minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov,
• pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
• zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov,
• neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu,
• v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké stavebné mechanizmy,
• neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.
6. Pri stavebných prácach bude stavebník rešpektovať všeobecné podmienky ochrany prírody ustanovené v § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého „každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu“.
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, vyjadrenie č. OU-PN-OSZP-2023/004362-PE zo dňa 04. 04. 2023
1. Pre odpady, ktoré vzniknú pri stavebných a demolačných prácach (výkopová zemina, betón, kamenivo, bitúmenové zmesi, plasty, izolačný materiál, obaly, drevo, odpad z káblov, kovový odpad a pod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na riadenej skládke odpadov.
2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania právnickej osoby (podnikateľa) je právnická osoba (podnikateľ), ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu podľa ods. 2 pri stavebných a demolačných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, súčasne je povinný plniť povinnosti v spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií uvedené v § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch (zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov, zabezpečiť materiálové zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vykonávať selektívnu demoláciu, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch - preukázateľný zmluvný vzťah, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať začatie a ukončenie demolačných prác a údajov z evidencie a pod., v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom - vyhl. č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
4. Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.
5. Nebezpečné odpady (napr. bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, oleje, obaly, kovy, zemina a iné odpady kontaminované nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom v zmysle § 25 zákona o odpadoch.
6. Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenou osobou počas výstavby predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.

Podmienky povolenia na uskutočnenie stavby podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona

1. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky príslušných cestných správnych orgánov a správcov pozemných komunikácií:
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2023/025038-002 zo dňa 19. 04. 2023
- ak potrubie, kalníkové, vzdušníkové a uzáverové šachty budú umiestnené v ochrannom pásme cesty II/504, ktorá je 25 m od osi cesty, je potrebné pred stavebným povolením podľa § 11 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách požiadať o výnimku zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty II/504,
- ak sa predpokladá obmedzenie cestnej premávky na ceste II/504 pre potreby vjazdu a výjazdu na stavenisko je potrebné predložiť projekt dočasného dopravného značenia na odsúhlasenie OR PZ ODI Trnava a min. 30 dní pred realizáciou požiadať tunajší úrad o určenie na použitie dočasného dopravného značenia spolu s prílohami:
projekt dočasného dopravného značenia,

súhlasné stanovisko Správy a údržby ciest TTSK
- počas prác žiadame zabezpečiť, aby cesta II/504 nebola poškodzovaná ani znečistená,
- PD predložte na vyjadrenie Správe a údržbe ciest TTSK.
Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie č. OU-PN-OCDPK-2023/005568-002 zo dňa 25. 05. 2023
Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Každý prípadný zásah do telesa ciest II/499, II/504 na III/1265 môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií /napojenie na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/.
V prípade, že v rámci realizácie stavby dôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu cestnej premávky na cestách II/499, II/504 na III/1265, stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavby prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia sa predkladá v 3 vyhotoveniach. Určenie na použitie prenosného dopravného značenia musí byť vydané do vydania stavebného povolenia.
V rámci realizácie stavby má prísť k zvláštnemu užívaniu cesty, ktorým bude uloženie vodovodného potrubia do telesa cesty III/1265, tento zásah môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie cesty (ďalej len ZUC). Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií požaduje, aby toto ZUC bolo vykonané bezrozkopávkovým spôsobom. Žiadosť o povolenie ZUC je stavebník povinný podať na Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií min. 4 týždne pred uskutočnením ZUC.
V prípade, že navrhovaná stavba bude svojím umiestnením zasahovať do ochranného pásma ciest II/499, II/504 a III/1265, žiadateľ je povinný požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v súlade s § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Cestné ochranné pásmo je zriadené mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri cestách nižších tried a miestnych cestách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.
Projektová dokumentácia stavby „IA 564 Rekonštrukcia vodovodu DN600 od VDJ Vrbové po AŠ Žlkovce - bez úseku časť Plantex " musí byť predložená SaÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava a ORPZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava.
Každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie hore uvedenej stavby musí byť predložený Okresnému úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vyjadrenie.
Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe ciest II/499, II/504 a III/1265, taktiež nesmú byť narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty.
Na cestách II/499, II/504 a III/1265 počas realizácie stavby, nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina z výkopov.
Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisteniu vozovky ciest II/499, II/504 a III/1265, prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené.
Prípadné poškodenie ciest II/499, II/504 a III/1265 alebo ich súčastí musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu.
Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „IA 564 Rekonštrukcia vodovodu DN600 od VDJ Vrbové po AŠ Žlkovce - bez úseku časť Plantex " v prípade, že budú dodržané podmienky uvedené v bodoch č. 1. až 11.
V prípade, že v rámci stavby dôjde k porušeniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bude voči stavebníkovi zahájené priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Tunajší odbor si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
Správa a údržba ciest TTSK, Trnava, vyjadrenie č. 04570/2025/SUCTt-5 zo dňa 24. 04. 2025
- nové potrubie musí byť uložené v mieste existujúceho, s bližším umiestnením nesúhlasíme, nakoľko sa nové potrubie nachádza v ochrannom pásme cesty,

- kríženie cesty II/502 v mieste mostného objektu M7081 (Mesto Vrbové) musí byť riešené zaťahovaním, pričom montážne jamy musia byť umiestnené min. 10,0 m od rímsy mosta. Podľa hlavnej mostnej prehliadky je stavebno-technický stav mosta veľmi zlý. S výkopovými prácami v blízkosti mosta nesúhlasíme.
- kríženie cesty III/1265 musí byť vedené kolmo na os cesty a musí byť riešené bezvýkopovou metódou. V prípade uloženia nového potrubia, požadujeme, aby to bolo uložené do chráničky min. v hĺbke 1,2 m od nivelety cesty. Montážne jamy na pretláčanie resp. zaťahovanie musia byť mimo cestné teleso, a to min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty,
- pred samotnou realizáciou je potrebné min. 6 mesiacov písomne oznámiť zámer začatia prác, a to z dôvodu rozsahu danej stavby a zosúladenia s prácami na mostoch a cestách II. a III. triedy,
- v prípade použitia PDZ na cestách II. a III. triedy žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie,
- výkopovými prácami nesmie prísť k narušeniu stability telesa cesty a mosta,
- nakoľko každý rok v čase od 15. 11. - 31. 03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty vykonávané mimo uvedený termín,
- začatie prác v dotyku s cestou žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Piešťany, č. tel. 0902 818 658. Premávka na ceste nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením,
- na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov,
- prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Podmienky povolenia na uskutočnenie stavby podľa § 26 ods. 8 vodného zákona

1. Najmenej 15 dní vopred oznámiť vlastníkovi pozemku termín začatia prác.
2. Vstupovať na pozemok len v nevyhnutnom rozsahu pre realizáciu stavby a po nevyhnutnú dobu.
3. Prijať opatrenia na zamedzenie škôd (napr. oplotenie staveniska, zabezpečenie prístupu k susedným nehnuteľnostiam).
4. Po skončení prác uviesť pozemok do pôvodného stavu, resp. do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu užívaniu (napr. úprava terénu, výsadba trávnika, obnova oplotenia), odpratanie strojov, materiálu a odpadu.
5. Uhradiť vlastníkovi pozemku škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou stavby (napr. zničenie úrody, poškodenie spevnených plôch).
6. Dodržať stanovenú hĺbku uloženia potrubia, aby sa nebránilo obvyklému obhospodarovaniu pozemku.
7. Dodržať ochranné pásmo vodnej stavby podľa predpisov.
8. V zmysle § 26 ods. 8 sa vodná stavba a pásmo ochrany vodnej stavby stávajú vecným bremenom spojeným s vlastníctvom pozemku, čo znamená povinnosť strpieť umiestnenie stavby.
9. V zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie povinný do 60 dní od nadobudnutia kolaudačného konania podať návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Všeobecné podmienky

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím doby platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov o všeobecných technických požiadavkách na uskutočnenie stavieb a príslušné STN.
6. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

7. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok stavebného povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17 a § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Povinnosti stavebníka
1. Zriadiť vecné bremeno na pozemky SPF a NV, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia.
2. Vyhotoviť na vlastné náklady geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, ktoré bude súčasťou vecného bremena.
3. Prerokovať s tunajším úradom zmeny v projekte, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo vlastnícke vzťahy.
4. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
6. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri odpojení, prekladaní a novonapojení všetkých dotknutých sietí je potrebné dodržiavať normové predpisy ochranných pásiem podľa STN na križovanie, vrstvenie, prekladanie a ich vedenie.
8. U použitých výrobkov je potrebné predložiť ku kolaudácii doklady, ktorými sa preukazuje overenie požadovaných vlastností výrobkov.
9. Po skončení stavebných prác predložiť na tunajší úrad návrh na kolaudáciu vodnej stavby.

V priebehu vodoprávneho konania neboli vznesené žiadne námietky, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť. Pripomienky a stanoviská sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 1000 € formou prevodu z účtu v banke v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov).

Odôvodnenie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany podala dňa 03. 10. 2024 na tunajší úrad žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „IA 564 Rekonštrukcia vodovodu DN600 od VDJ Vrbové po AŠ Žlkovce - bez úseku časť Plantex“.
Tunajší úrad listom č. OU-TT-OSZP2-2024/071284-002 zo dňa 16. 10. 2024 oznámil začatie vodoprávneho konania, a nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

V rámci vodoprávneho konania po preštudovaní spisového materiálu boli zistené nedostatky podania, a to:
- chýbajúce vyjadrenia: Západoslovenskej distribučnej, a. s., Orange Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. s., Slovenského pozemkového fondu a Správy a údržby ciest TTSK stratili platnosť,
- rozhodnutie OÚ Piešťany, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny o výrube drevín, ku ktorému príde na viacerých úsekoch v rámci výstavby predmetnej stavby,
- nájomná zmluva na pozemky v správe SVP, š. p.

Nakoľko podaná žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti pre vydanie povolenia, tunajší úrad konanie rozhodnutím opakovane prerušil. Taktiež žiadateľ opakovane tunajší úrad požiadal o predĺženie termínu na doplnenie potrebných podkladov, ktoré vždy riadne odôvodnil. Tunajší úrad zároveň opakovane vyzval žiadateľa, aby odstránil nedostatky podania.

Trnavská vodárenská spoločnosť doložila dňa 10. 06. 2025 do spisu vyjadrenia Orange Slovensko, a. s., Správy a údržby ciest TTSK a dňa 23. 06. 2025 stanovisko Slovenského pozemkového fondu. Dňa 19. 09. 2025 bola do spisu doložená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi SVP, š. p., Bratislava a TAVOS, a. s., Piešťany a dňa 20. 11. 2025 vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a. s.
Dňa 15. 04. 2026 bolo do spisu doručené rozhodnutie Okresného úradu Piešťany, č. OU-PN-OSZP-2026/003399-008 zo dňa 30. 03. 2026, ktorým bol povolený výrub drevín na pozemkoch dotknutých výstavbou.

Vzhľadom na to, že ide o líniovú vodnú stavbu, tunajší špeciálny stavebný úrad posudzoval majetkoprávne vzťahy k dotknutým parcelám.

Pri pozemkoch nachádzajúcich sa v zastavanom území obce so spôsobom využitia 22 - pozemok, na ktorom je postavená cesta, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta a chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke právo, tunajší špeciálny stavebný úrad aplikoval § 58 ods. 4 stavebného zákona. Správny orgán dospel k záveru, že navrhovaná stavba je podzemným potrubným vedením, ktorá funkčne ani konštrukčne nesúvisí so stavbami na povrchu dotknutých ciest a chodníkov, a jej realizáciou ani následnou prevádzkou nebude obmedzené užívanie týchto komunikácií na ich pôvodný účel. Stavebník preto nebol povinný k týmto parcelám predložiť súhlasy vlastníkov.

Pre úseky trasy vodovodu, ktoré prechádzajú mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) cez cudzie pozemky, špeciálny stavebný úrad aplikoval § 26 ods. 8 vodného zákona. Vzhľadom na verejný záujem zásobovania obyvateľstva pitnou vodou správny orgán týmto rozhodnutím určil podmienky, za akých je stavebník oprávnený rekonštrukciu vodovodu na cudzích pozemkoch uskutočniť a prevádzkovať. Právoplatnosťou tohto rozhodnutia vzniká stavebníkovi oprávnenie na uskutočnenie vodnej stavby, pričom dotknutým vlastníkom patrí za obmedzenie vlastníckeho práva náhrada podľa osobitného predpisu, ktorú poskytne stavebník.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené práva ani záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Tunajší úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona.
Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na verejne prístupnej oznamovacej tabuli v obciach Krakovany, Trebatice, Borovce, Rakovice, Pečeňady, Veľké Kostoľany, Veselé, Dubovany, Ratkovce, Žlkovce, Mesta Vrbové, na internetovej stránke obcí a v Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesenie rozhodnutia oznámia starostovia obcí a primátor mesta občanom obvyklým spôsobom. Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia zašlú starostovia obcí tunajšiemu úradu.

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....
Pečiatka, podpis

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. , Priemyselná 10, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Mesto Vrbové, Ul.gen.M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, Slovenská republika
Obec Krakovany, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, Slovenská republika
Obec Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
Obec Rakovice, Rakovice 42, 922 08 Rakovice, Slovenská republika
Obec Pečeňady, Pečeňady 93, 922 07 Pečeňady, Slovenská republika
Obec Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 0/800, 922 07 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
Obec Veselé, Veselé 346, 922 08 Veselé, Slovenská republika
Obec Dubovany, Dubovany 200, 922 08 Dubovany, Slovenská republika
Obec Ratkovce, Ratkovce 97, 920 42 Ratkovce, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany, Slovenská republika
Hydromeliorácie š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová , 917 01 Trnava, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská , 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Starohájska , 917 01 Trnava, Slovenská republika
Okresný úrad Piešťany, OSŽP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany, Slovenská republika
Okresný úrad Piešťany, OCDaPK, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany, Slovenská republika
Okresný úrad Trnava, OCDaPK, Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika